

校舎耐震強度(平成18年耐震補強工事以降)について

IS値基準範囲

q値基準範囲

Ctu-Sd値基準範囲

以下、いずれも最小値

	補強工事の状況	IS値	q値	Ctu-Sd値	備考
1号館	有	0.74	—	0.68	
2号館	有	0.61	—	0.64	
3号館	平成22年新築				
4号館	なし	—	—	—	建設年度(平成4年)により補強不要
5号館	平成21年新築				
体育館	有	0.72	1.32	—	
体育館増設棟	なし	1.11	—	1.07	
図書館	なし	0.93	—	0.98	